

АО «НИИСантехники»  
Испытательный центр «Сантехоборудование»  
127238, Москва, Локомотивный пр., 21, стр.5



**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководителя

ИЦ «Сантехоборудование»

Вихров Ю.В.

**ПРОТОКОЛ**

определяющих испытаний  
№ 52-МХ07-21 от 31.03.2021г.

**Наименование образцов:** Латунные фитинги резьбовые Ду ½"

1. Ниппель - ID номер 11/1.03.21 (1-3);
2. Тройник - ID номер 11/2.03.21 (1-2);
3. Муфта - ID номер 11/3.03.21 (1-2);
4. Угольник - ID номер 11/4.03.21 (1-2)

**Краткое описание продукции:** для систем водоснабжения и отопления

**Заявитель:** ООО «СантехСтандарт» **Юридический адрес:** 192289, Санкт –Петербург г., Софийская ул., дом № 72 литер А

**Изготовитель:** ZHEJIANG WTM COPPER CO., LTD **Юридический адрес:** Xudou Industrial Zone, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, Китай

**Методы испытаний** Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.

**Дополнительные сведения:** -

**Сопроводительная документация:** Образцы идентифицированы должным образом и испытывались на соответствие требованиям программы испытаний №59 от 25.03.2021г.

**Дата проведения испытаний:** 25.02.2021 г. – 30.03.2021 г.

**Климатические условия:** климатические условия не влияют на результат испытаний

**Оборудование для испытаний:** Калибр-пробка G ½" В ПР №1, калибр-пробка G ½" В НЕ №1, калибр - кольцо G ½" В ПР №1, калибр - кольцо G ½" В НЕ №1

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Требования к испытываемой продукции			Результаты испытаний (значения показателей)
	Нормативная документация	Нормативные значения показателей	Нормативная документация на испытания	
1	2	3	4	5
1	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357. Допуски на резьбу – по классу В. Проверка калибрами	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Образец с ID номером 11/1.03.21 (1) Соответствует. Образец с ID номером 11/1.03.21 (2) Соответствует. Образец с ID номером 11/1.03.21 (3) Соответствует.
2	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357. Допуски на резьбу – по классу В. Проверка калибрами	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Образец с ID номером 11/2.03.21 (1) Соответствует. Образец с ID номером 11/2.03.21 (2) Соответствует.
3	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357. Допуски на резьбу – по классу В. Проверка калибрами	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Образец с ID номером 11/3.03.21 (1) Соответствует. Образец с ID номером 11/3.03.21 (2) Соответствует.

4	Программа испытаний №59 от 25.03.2021г.	Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357. Допуски на резьбу – по классу В. Проверка калибрами	Программа испытательная №59 от 25.03.2021г.	Образец с ID номером 11/4.03.21 (1) Соответствует. Образец с ID номером 11/4.03.21 (2) Соответствует.
---	---	---	---	--

**Примечание:**

- Результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, относятся к представленным заказчиком образцам и подвергнутым испытаниям.
- Настоящий протокол содержит 3 страницы.
- Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме, без согласования с ИЦ «Сантехоборудование».

Руководитель ИЦ «Сантехоборудование»



Вихров Ю.В.